



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)**UOSD Qualità**

Indirizzo sede: Viale Ferdinando Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza

Responsabile: Dott. Marcello Mezzasalma

**Oggetto: Superamento carenze procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio della struttura della Comunità Terapeutica Airone, Servizi Residenziali di tipo C (specialistico) – Ente gestore Airone Cooperativa Sociale in Liquidazione Coatta Amministrativa**

Al Direttore dell'UOC Autorizzazione all'esercizio e  
OTA Azienda Zero  
Dott. Giuseppe Travain

p.c. al Legale Rappresentante  
Dott. Nicola Miotello

A completamento di quanto indicato nel rapporto di verifica inviato con prot. n. 0124395/24 del 05/12/2024, si riscontra quanto segue in relazione ai requisiti rilevati come non conformi durante la visita di verifica effettuata in data 24/10/2024:

codice	Valutazione	Tempi di adeguamento	di riscontro
<b>GENER06.AU.1.1.4</b>	Non risultano presenti i certificati di vulnerabilità sismica e protezione dalle scariche atmosferiche	Fornire entro 6 mesi i certificati di vulnerabilità sismica e protezione dalle scariche atmosferiche	Sono pervenuti i certificati di vulnerabilità sismica e protezione dalle scariche atmosferiche in data 04/04/2025: carenza superata
<b>GENER06.AU.1.3</b>	Non tutti gli operatori hanno seguito corsi di prevenzione antincendio	Formare gli operatori che ne sono sprovvisti entro 6 mesi	Attestati dei corsi antincendio pervenuti in data 28/04/2025: carenza superata
<b>SR-C.AU.3.1</b>	Non è presente un sistema di	Inoltrare foto che documenti l'avvenuta	Conferma fotografica di avvenuta installazione

**Responsabile del Procedimento: Dott. Marcello Mezzasalma**

Referente procedura: Dott.ssa Barbara Pozza

Tel. 0444-754406

e mail: sociosanitario.qualita@aulss8.veneto.it

	chiamata notturna.	Installazione del sistema di chiamata notturna entro 3- 6 mesi	degli avvisatori acustici presentato in data 17/04/2025: carenza superata
--	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Cordiali saluti

Il Responsabile

dott. Marcello Mezzasalma

